

K5 DIZEL | SIFAT PASPORTI

Taqdim etilgan natijalar jadvalining tarjimasi

Manba: taqdim etilgan «OFFERED DIESEL FUEL - LABORATORY RESULTS» jadvali rasmi. Qiymatlar va usul belgilari o'zgartirilmagan. Rasmda partiya raqami, sinov sanasi, laboratoriya, imzo va pasport raqami ko'rsatilmagan. Bu tarjima va qisqacha ma'lumot bo'lib, imzolangan asl pasport yoki K5 sinfiga muvofiqlik tasdig'i emas.

№	Ko'rsatkich	Sinov usuli	Birlik	Natija
1	15 °C dagi zichlik	ASTM D4052	kg/m³	842
2	Chaqnash harorati	ASTM D93	°C	73
3	Qotish harorati	ASTM D97	°C	-18
4	Setan soni	ASTM D610	-	49
5	Oltingugurt miqdori	ASTM D4294	ppm	<10
6	40 °C dagi qovushqoqlik	ASTM D445	mm²/s	2.8
7	Kislota soni	ASTM D664	mg KOH/g	0.1
8	Oksidlanish barqarorligi	ISO 12205	g/m³	11
9	10% qoldiqdagi kokslanish (MCR)	ISO 10370	% mass	<0.1
10	Kul miqdori	ISO 6245	% mass	<0.01
11	60 °C dagi moylash xususiyati	ISO 12156-1	µm	480
12a	Qaynash boshlanish harorati (IBP)	ASTM D86	°C	147
12b	Distillash - 10 hajm % ajralishi	ASTM D86	°C	217
12c	Distillash - 50 hajm % ajralishi	ASTM D86	°C	250
12d	Distillash - 90 hajm % ajralishi	ASTM D86	°C	347
12e	Distillash - 95 hajm % ajralishi	ASTM D86	°C	358
12f	Distillash - 96 hajm % ajralishi	ASTM D86	°C	360
12g	Qaynash tugash harorati (FBP)	ASTM D86	°C	360

Yakuniy miqdor va sifat qabuli shartnomadagi sifat sertifikatini hamda xaridor yoki vakolatli organlar talab qilgan tekshiruvlarga bog'liq. Setan soni uchun ASTM D610 manbadagi kabi berilgan va asl hujjat bilan tekshirilishi kerak.